Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 10.jūnijā
(datums)

SIA "Deju skola Dzirnas"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40103615137
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Stabu ielā 47-28, Rīgā, LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/260
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Krimuldas vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2142
3. Īpašnieks (valdītājs): Krimuldas novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000068799, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Deju skola Dzirnas"
nometņu vadītājas Singitas Daņiļevičas 2019.gada 26.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīsstāvu izglītības iestādes ēka. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzenēm, kas liedz tās atvērt ilgāk par trim sekundēm, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 246.3.apakšpunkta prasības.
6.2. Objektā nav ierīkota balss izziņošanas sistēma kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku apziņošanu ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā (Objekta atbildīgā persona kā balss izziņošanas sistēmu var izmantot, piemēram, audio sistēmu, citu balss izziņošanas ierīču kopumu (ruporus, megafonus, mikrofonus ar skaļruņiem) vai tamlīdzīgus risinājumus). (Ugunsdrošības noteikumu 340.2.apakšpunkts)

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto ugunsdrošības prasību pārkāpumu, nav iebildumu Krimuldas vidusskolas telpu, Skolas ielā 11, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Dzirnu vasaras nometne" organizēšanai laika periodā no 19.07.2019.-26.07.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____