Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 30. maijā
(datums)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SAILI STILS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003585423
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Stabu iela 44 - 20, Rīga,
LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/ 226
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dzīvojamās ēkas pirmā stāva dzīvokļa telpas, kas paredzētas bērnu dienas nometnes "Vasaras plenērs Pārvērtības I" organizēšanai (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stabu iela 44-18, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "TOP PRINT BALTIC", reģistrācijas
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nr. 40003136068, Stabu iela 44 - 18, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2019.gada 21.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 5.maijā ar Nr.22/8-1.8.1/459.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu dzīvojamās ēkas pirmā stāva 18.dzīvokļa telpas ar kopējo platību 103,4 m², kas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam I lietošanas veidam (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"), bet tiek ekspluatēts kā IV un V lietošanas veida telpas, nenodrošinot Objektu ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: Objekts (IV un V lietošanas

veids) nav ugunsdroši atdalīts no cita lietošanas veida telpām, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkta prasība.

6.2. Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana, tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude un nav uzrādīts apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 70.punkta prasība.

6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas (Objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums) izstrādi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta un 180.punkta prasības.

6.4. Objekts nav nodrošināts ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu, kas nepieciešams A (cieti materiāli) un B (šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli) klašu ugunsgrēku dzēšanai, saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma prasībām (Objektā papildus nepieciešami pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti ar kopējo dzēstspēju 75 A), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasība.

6.5. Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasība.

6.6. Objekta Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 10.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 187.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** nometnei „Vasaras plenērs Pārvērtības I" paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
(amatpersona)

(paraksts)

I. Grigorjeva
(vārds uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats. vārds. uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____