Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 4. jūlijā
(datums)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"SAILI STILS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003585423
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Stabu iela 44 - 20, Rīga,
LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/312
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dzīvojamās ēkas pirmā stāva dzīvokļa telpas, kas paredzētas bērnu dienas nometņu "Vasaras plenērs Pārvērtības II", "Vasaras plenērs Pārvērtības III", "Vasaras plenērs Pārvērtības IV" organizēšanai (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stabu iela 44-18, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "TOP PRINT BALTIC", reģistrācijas
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nr. 40003136068, Stabu iela 44 - 18, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2019.gada 21.maija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 21.maijā ar Nr.22/8-1.8.1/459 un 2019.gada 20.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 20.jūnijā ar Nr.22/8-1.8.1/572.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu dzīvojamās ēkas pirmā stāva 18.dzīvokļa telpas ar kopējo platību 103,4 m², kas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekts netiek ekspluatēts atbilstoši noteiktajam I lietošanas veidam (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"), bet tiek ekspluatēts kā IV un V lietošanas veida telpas, nenodrošinot Objektu ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: Objekts (IV un V lietošanas

veids) nav ugunsdroši atdalīts no cita lietošanas veida telpām, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkta prasība.

6.2. Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** nometnēm „Vasaras plenērs Pārvērtības II", "Vasaras plenērs Pārvērtības III", "Vasaras plenērs Pārvērtības IV" paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — I. Grigorjeva (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____