Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Tukums
(izdošanas vieta)

20 19 .gada 21. jūnijā
(datums)

SIA „Gaismas tilts 97"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 40003356352
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Nākotnes iela 3, Ķekava,
Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV–2123
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.6-3.10/63
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jauniešu mītne „Apšuciema skola"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Apšuciema skola", Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Engures novada Dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000050759, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Andas Knospiņas, apliecības Nr.RR 000017, 2019.gada 22.maija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv)
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Trīs stāvu ēka, U2 ugunsnoturības pakāpe, telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju, nokomplektētas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Jauniešu mītnes „Apšuciema skola" telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantotas diennakts nometnes organizēšanai laika posmā no 2019.gada 30.jūnija līdz 2019.gada 6.jūlijam.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas komandieris — Viesturs Driķis

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____