Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 27. jūnijā
(datums)

SIA "Skaņgrams"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.44103118421
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Sili", Nītaure, Amatas novads, LV-4112
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/296
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: SIA "Skaņgrams" bērnu dienas nometnes organizēšanai paredzētās telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ausekļa ielā 5, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "DR.BAKKERS UN PARTNERI", reģistrācijas Nr.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
50003298291, Ausekļa iela 5, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Skaņgrams" nometņu vadītājas Ivetas Brikmanes 2019.gada 5.jūnija iesniegumi (2 gab.).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Publiska trīsstāvu ēka. Telpas tiek iznomātas komercdarbībai. Telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Nometnei paredzētās telpas atrodas ēkas 2.stāvā.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1 Objekta rezerves kāpņu telpā novietoti priekšmeti un celtniecības materiāli, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 246.8.apakšpunkta prasības;
6.2. Ugunsdzēsības aparāti nav izvēlēti tādi, lai tie atbilstu arī A klases ugunsgrēku dzēšanai (Ugunsdrošības noteikumu 248.punkts);
6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kas ir saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā norādīto informāciju (Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts);
6.4. Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar 4.3.zīmi (1. pielikums) (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts);
6.5. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmē ar 4.7. zīmi (1. pielikums) (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos Ugunsdrošības prasību pārkāpumus, nav iebildumu Objekta 2.stāva telpu izmantošanai bērnu dienas nometņu "Abrakadabra I" organizēšanai laika periodā no 01.07.2019-05.07.2019. un "Ģitāras vasara" organizēšanai laika periodā no 22.07.2019.- 26.07.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Izglītības kvalitātes Valsts dienestam.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____