Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002: tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 1 .jūlijā
(datums)

Biedrība Sporta klubs Babīte
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008062780
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/303
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes sporta komplekss
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes sporta komplekss, reģistrācijas Nr. 90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības Sporta klubs Babīte nometņu vadītāja Raita Lubgāna 2019.gada 26.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Sporta kompleksa būve. Trīs stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekts nav nodrošināts ar konstruktīvajiem elementiem, bet tieši: durvīm, kas savieno Objektu ar citu ugunsdrošības nodalījumu (skolu), nav nodrošināta būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvkonstrukciju minimālā būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN "201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.
6.2. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Babītes sporta kompleksa, Jūrmalas ielā 17, Pinkos, Babītes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Futbola piedzīvojums" organizēšanai no 01.07.2019.-06.07.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____