Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 28. maijs
(datums)

Biedrība "Putnis"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008186578
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Bikernieku iela 13 k-1-35, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/211
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Veselības veicināšanas dienas nometnei paredzētās telpas Mārupes pamatskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167.
3. Īpašnieks (valdītājs): Mārupes novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ineses Damulas 2019.gada 26.maija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā, durvis ugunsdrošā konstrukcijā starp jauno un veco korpusu, 1. un 2. stāvā starp sporta zāli un veco korpusu nav patstāvīgi aizvērtā stāvoklī un to aizvēršanu nenodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 20.punkts);
6.2. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm (Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts);
6.3. Objekta evakuācijas plānu teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu un krievu valodā (Ugunsdrošības noteikumu 233.punkts);
6.4. Objektā, cilvēku evakuācijai paredzētās izejas durvis, kas ved tieši uz āru, aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis līdz trim sekundēm (Ugunsdrošības

noteikumu 246.3.apakšpunkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada ___. _____