Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
GULBENES DAĻA
Brīvības iela 42, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401; tālr: 64401190; fakss: 64401189; e-pasts: gulbene@vugd.gov.lv

Gulbene
(izdošanas vieta)

2019.gada 25. janvāris
(datums)

Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

90009116327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV4401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/10.4-3.13-03

2019. gada 24. janvāris
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas inspektore kapteine Dace Ilva
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Gulbenes novada bibliotēkas atbildīgajam par ugunsdrošību Ināram Markovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Gulbenes novada bibliotēkas ēkas telpu un teritorijas O. Kalpaka iela 60A, Gulbenē, Gulbenes novads, LV4401
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas 2018. gada 25. janvāra pārbaudes akts nr. 22/10.4-3.13-04	1.p.	2.p.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Zīmes , kas norāda evakuācijas ceļus un izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai vai ja evakuācijas ceļš pārsniedz 20 metrus, nav izgaismotas, nav nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota	Latvijas republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 206. punkts	01.04.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Saimniecības vadītājs Ivars Saulietis

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes (turpmāk - VUGD VRB) komandierim, Valmierā, Tērbatas ielā 9, LV4200, iesniedzot sūdzību VUGD VRB Gulbenes daļā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, LV4401
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Dace Ilva (29109150)
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Saimniecības vadītājs Ivars Saulietis
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 21. februārī