Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2019. gada 6. jūnijā

Nr. 4.6.3.-14./14770/1539

Jānim Ozoliņam
Lapu iela 9, Sigulda, Siguldas novads
LV - 2150

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne telpās un ārpus telpām
2. Objekta adrese: Viesu nams „Kraukļi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV - 4033
3. Darbības veids: Bērnu diennakts atvērta nometnes telpās un ārpus telpām; norises laiks 14.07.-19.07.2019.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 30
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – individuālais komersants Jānis Ozoliņš, reģ. Nr. 44102037848, Lapu iela 9, Sigulda, Siguldas novads LV - 2150; nometnes vadītājs – Jānis Ozoliņš (apl. Nr. 089-00018)
5. Iesniegtie dokumenti: 28.05.2019. pieteikums Nr. 14770; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskata Nr. PV-2019-P-21026.01 (08.04.2019.) kopija
6. Apsekojums veikts: 02.04.2019., vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2019-P-21026.01 (08.04.2019.)
8. SLĒDZIENS **Viesu nams „Kraukļi", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometnes" darbību.** Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums IK Jānim Ozoliņam ir derīgs vienu gadu līdz 02.04.2020., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu viesu namā „Kraukļi", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā.

Pielikumā: 06.06.2019. Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2019. gada 6. jūnijā atzinumam
Nr. 4.6.3.-14./14770/1539

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2019. gada 6. jūnijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne telpās un ārpus telpām

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – individuālais komersants Jānis Ozoliņš, reģ. Nr. 44102037848, Lapu iela 9, Sigulda, Siguldas novads LV - 2150

3. Objekta adrese: Viesu nams „Kraukļi", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV - 4033

4. Novērtēšanu veica: 02.04.2019., vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Viesu nama „Kraukļi" pārstāvis Sandis Birkenbergs

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts atvērtā nometne tiek organizēta viesu namā „Kraukļi". Dalībnieku vecums no 10 līdz 16 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 30 bērniem. Nometņu vajadzībām ir pieejama Viesu māja un Jauniešu māja.

Viesu māja ir trīsstāvu apjoma celtne; kopā 20 gultasvietas. Ēkas 1. stāvā ir kamīnzāle; pirts ar ģērbtuvi, dušas telpu ar 2 dušas ierīcēm un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Ēkas 2. stāvā ir plaša zāle nodarbībām, semināriem un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Ēkas 3. stāvā ir 4 istabas, koplietošanas dušas telpa un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni.

Jauniešu māja ir trīsstāvu apjoma celtne; kopā 35 gultasvietas. Ēkas 1. stāvā ir koplietošanas dušas telpa un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni; 2. stāvā ir 4 istabas, koplietošanas dušas telpa un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni; 3. stāvā pa visu stāvu ir plaša guļamtelpa, kurā ar starpsienu nodalīta tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni.

Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Apsekojuma laikā nav pieejama informācija par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu nometņu darbības laikā.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Autonoma; Viesu mājā – malkas apkures krāsns vai elektriskie sildītāji, pirts zonā – pirts apkure; Jauniešu mājā – elektriskie sildītāji.

6.5. Gaisa apmaiņa

Abās ēkās istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt; Viesu mājas 3. stāva un Jauniešu mājas visās higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācija. Viesu mājas 1. un 2. stāva higiēnas telpās ir dabiskā ventilācija.

6.6. Ūdens apgāde

Autonoma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta ar elektriskajiem ūdens sildītājiem. Veikta ūdens paraugu testēšana (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2019-P-21026.01 (08.04.2019.)). Dzeramā ūdens analīzes atbilst Ministru kabineta 2017. gada 17. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" nekaitīguma prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Lokāla – krājrezervuārs.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija sakopta, labiekārtota, pieejami bērnu rotaļu laukumi, piknika zonas.

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks viesu nama personāls. Matračus, segas, spilvenus, gultasveļu, tualetes papīru nodrošinās viesu nams. Gultasveļas mazgāšanu nodrošina SIA „Vilnītis" Salacgrīvā.

7. **SLĒDZIENS**

Viesu nams „Kraukļi", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Sekot līdzi Veselības inspekcijas mājas lapā ievietotajai informācijai par peldūdeņu kvalitāti oficiālajās peldvietās.
4. Objekta īpašniekam nodrošināt apstākļus, kas kavē legionellu savairošanos: nodrošināt karstā ūdens temperatūru ūdens izdales vietās ne zemāku par 55°C; pirms nometņu darbības uzsākšanas veikt dušu galviņu tīrīšanu no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt, izmantojot hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī; periodiski veikt ūdens sildītāju profilaktisko apkopi un dezinfekciju.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs — Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv