KOPIJA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 24. maija
(datums)

Siguldas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000048152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/620

2018.gada 16.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Santa Suveizda
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" vadītājai Zandai Krastiņai un saimniecības daļas vadītājai Annei Raudivei-Maško
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" ēkas telpu un teritorijas Strēlnieku ielā 13, Siguldā,Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Nav		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts.	31.08.2018.
2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	31.08.2018.
3.	Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: 3.1. tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija; 3.2. pieņemšanas akts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts, 125.2.apakšpunkts.	31.08.2018.
4.	Objekta pagrabstāva telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	31.08.2018.
5.	Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts, 92.punkts.	31.08.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Santa Suveizda
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Zanda Krastiņa
Siguldas novada, Siguldas pilsētas
PII "Pīlādzītis" vadītāja
(objekta atbildīgās personas amata vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 4. jūnijā

KOPIJA PAREIZA 28.05.2019.
Zanda Krastiņa
Siguldas novada, Siguldas pilsētas
PII "Pīlādzītis" vadītāja