Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

2.9467352

KONTROLES AKTS Nr. 00124219

2019. gada 18. marts Saldus, Saldus nov.

Kontrole
sākta: 2019. gada 18. marts plkst.09:00

Kontrole
beigta: 2019. gada 18. marts plkst.13:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Latvija, LV 3801, tālr. 63807012**

Juridiskā persona Izglītības un zinātnes ministrija, reģ.nr. 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1050, tālr. 67226209, epasts: info@izm.gov.lv

Atbildīgā persona direktore, Iveta Bērziņa, tālr. 63807012

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v2 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S.
Konstatētās neatbilstības:ķīmijas kabinetā nav mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas, izpildes termiņš 01.09.2020.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Ar Veselības inspekcijas kontroles aktu iepazīstināt direktori.	Raivo Tuka	19.03.2019

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits

F050-v6

SAŅEMTS
Saldus tehnikumā
Datums 26.03.2019.
Nr. 1-1-21

S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis saimniecības vadītājs Raivo Tuka

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": saimniecības vadītājs Raivo Tuka

(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Saldus tehnikums
2019. gada 18. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	649
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	33
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa, 08.30-15.20
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta, ir 2 dienesta viesnīcas
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Saldus ŪAS
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	84
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekcijas slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	kontroles laikā papildu riska faktori netika konstatēti

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir saimniecības zona, sporta zonas nav					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: īrē sporta zāli blakus esošajā Saldus sporta namā, izmanto blakus esošo Cieceres internātskolas sporta laukumu, ir līgums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, sporta laukumā ir zālājs, asfalts, grunts segums- Cieceres internātskolas sporta laukums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, ierīkots jauns laukums					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 6 slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: uzkopta, tīra					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektēta ēka, ēkas vecā daļa-pielāgotas telpas					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā ūdens apgāde centralizēti, karstais ūdens centralizēti, nodrošināta padeve pie visām izlietnēm, arī 4.st.tualetes telpā un ķīmijas kabinetā, kur padeves nebija					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-4 x gadā monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs Saldus komunālserviss					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra , ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, sporta zāle, ēdināšanas bloks, medmāsas kabinets-sporta zāle un medmāsas kabinets ēkā Kalnsētas 32, īrē telpas Saldus sporta namā					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: klasēs, garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli- sienas krāsotas, grīdas segums linolejs, tualetes telpās flīzes					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: pēc iespējas pielāgotas augumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: interaktīvo tāfeļu projektori novietoti atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes), gaiteņos, arī mācību telpās ierīkots arī jauns apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: darba kārtībā, vizuāli vērtējot, pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra					

36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: 20-22 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: ievērots, starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaiteņus					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	01.09.2020
Konstatēts: ķīmijas kabinetā nav mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas, ** obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, tualetēs ir mehāniskā ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: 4 datorklases atsevišķā ēkā, 2 skolas ēkā, datorklasēs ekrāna attālums līdz izglītojamā acīm ir ~ 60 cm , platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēsli ir stabili un nodrošina iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli, galdi izvietoti pa telpas perimetru, žalūzijas, dabaszinību, tehnoloģiju kabinetu, darbnīcu iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm, sporta zāle atrodas Kalnsētas ielā 32, Saldus sporta namā					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, pie katras ģērbtuves 3 dušas, tualete, veikts tualešu remonts					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, dušas atdalītas ar flīžu starpsienām					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 20 0C, dušas telpās – 20 0C					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: prasība obligāta no 2020. gada 1.septembra, 6 zēnu un 6 meiteņu tualetes, personāla tualete, 2 tualetes personām ar kustību traucējumiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	

Konstatēts: tualešu priekštelpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: informatīvi-prasība netiek vērtēta, zēnu tualetēs–1-2 izlietnes, 2-3 klozetpodi, 1-3 pisuāri , meiteņu tualetēs –1-2 izlietnes, 2-3 klozetpodi					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: kabīnēm ir durvis					
48.	tualetes kabiņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: informatīvi-prasība netiek vērtēta, atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku žāvēšanas līdzekļi-salvetes vai ierīces roku žāvēšanai					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, marķēts					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Lideks spray-lietošanai gatavs, uzglabā slēgtās telpās un skapjos, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: pārbaudes laikā skolas ēkās netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: uzrāda 14 personas medicīniskās grāmatiņas un 70 ģimenes ārsta atzinumus (veidlapa Nr.027/u)					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

Konstatēts: ir darba devēja sastādīts un apstiprināts darbinieku saraksts, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic medmāsa 2018.g.septembrī					