Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OGRES DAĻA
Rīgas iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001; tālr.:65035961; fakss: 65071721; e-pasts: ogre@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ogre
(izdošanas vieta)

30. 01. 2019
(datums)

Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas internātpamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000024489
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Raiņa iela 11a, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1- 10

2019. gada 29.janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes
(pārbaudes datums(-i))

Ogres daļas inspektors virsleitnants Mārtiņš Iders-Bankovs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Jumpravas internātpamatskolas lietvedei Mariannai Spulei-Skujai un Čerkesa individuālais tirdzniecības uzņēmums Ogrē "S.K.N." Sergejam Čerkesam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jumpravas internātpamatskolas ēkas, telpu un teritorijas "Valdemārskola", Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā (turpmāk – objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas 2018.gada 11.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1-37	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. punkts	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1- 10

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā pie sporta zāles evakuācijas apgaismojuma ierīce netiek uzturēta lietošanas kārtībā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 245. punkts	15.03.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Vainīte cata novērtējumu pārsūdzēsim. Tas tiks novērsts līdz 15.03.2019.

Līvene

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, iesniedzot sūdzību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļā Rīgas ielā 4, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mārtiņš Iders-Bankovs

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Grobas dienesta vecāk Līvene Līvene

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 1. februārī