Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2019.gada 24. jūnijs
(datums)

Biedrība "Mērķī"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008249426
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Jasmīni - 6", Villasmuiža, Ropažu novads, LV-2135
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/295
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "Mērķī" paredzētās telpas Ropažu vidusskolā (turpmāk – objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
3. Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000029039,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ilvara Ieviņa 2019.gada 1.jūnija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem;.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. objektā nav norīkota persona, kas patstāvīgi (diennakti) uzrauga automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtu – paneli (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 126.punkts).
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu Ropažu vidusskolas telpu izmantošanai diennakts nometnes "Mērķī" vajadzībām no 08.07.2019. –12.07.2019. novēršot šā atzinuma 6.punktā minēto ugunsdrošības prasību pārkāpumu.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — S.Suveizda (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: — (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

2019. gada ___. _____