Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 7 .jūnijā
(datums)

Valdorfizglītības internacionālo projektu biedrība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008253489
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Druvas ielā 6, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/253
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas kompleksa "Brūveri"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: " Brūveri", Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
3. Īpašnieks (valdītājs): Uldis Dvinskis,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
" Brūveri" Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Valdorfizglītības internacionālo projektu biedrības nometņu vadītājas Līvas Solovejas 2019.gada 3.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss sastāv no vairāku vienstāva un divstāvu ēku grupas. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi 235.punkta prasībām.
6.2. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts)

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Atpūtas kompleksa "Brūveri", Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Waldorf Exchange Seasonal Program" vajadzībām, laika periodā no 17.07.2019.-26.07.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona) (paraksts) Kristiāna Ozoliņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____