Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2019.gada 27. jūnijs
(datums)

SIA "OnPlate"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103824945
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Smilšu iela 9 K-1 -18, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/294
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei paredzētās telpas Ulbrokas dienas centrā (turpmāk – objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
3. Īpašnieks (valdītājs): Stopiņu novada dome, Reģ.Nr.90000067986,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Baueres Lindas Gerdas 2019.gada 14.jūnija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1.objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 140.punkts).
7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētais ugunsdrošības prasību pārkāpums.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — S.Suveizda
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada ___. _____