Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VENTSPILS DAĻA
Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601; tālrunis 63607193, fakss 63622026; e-pasts ventspils@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ventspilī
(izdošanas vieta)

20 19 .gada 28. jūnijā
(datums)

Rīgas volejbola skolas atbalsta biedrība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008254643
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Torņkalna iela 20-3, Rīga, LV-1004
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/18
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nama „Ventaskrasti" kempinga mājiņas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Ventaskrasti", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3621
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Ventlejas", Reģistrācijas Nr.41203022834
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Māra Vensberga 2019.gada 3.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vienstāvu U3 ugunsnoturības pakāpes ēkās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasība.
6.2. Objekta ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumi 131.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** Diennakts nometnes „Smilšu skudra 2019" paredzētās kempinga mājiņas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt www.nometnes.gov.lv publicitātei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore _____ _____ D.Arbidāne
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____