Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OGRES DAĻA
Rīgas iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001; tālr.:65035961; fakss: 65071721; e-pasts: ogre@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ogre
(izdošanas vieta)

12. 11. 2018
(datums)

Ogres novada pašvaldības
Jaunogres sākumskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000024953
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mālkalnes prospekts 43, Ogre,
Ogres novads, LV-5001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-135

2018. gada 12.novembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
(pārbaudes datums(-i))
reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD RRP) Ogres daļas inspektore leitnante Simona Bauže
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Jaunogres sākumskolas direktoram Aleksandram Horoženko un direktora vietniecei Irinai Poluhinai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica Jaunogres sākumskolas ēkas, telpu un teritorijas Zilokalnu prospektā 14, Ogrē, Ogres novadā (turpmāk – objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	-	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-135

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsības aparāti) nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumi 1.pielikuma 4.3.zīmi, bet tieši: 1.1. telpā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (panelis); 1.2. elektrosadales telpā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 265.punkts.	11.01.2019
2.	Objektā ugunsdrošībai lietojamām zīmēm nav nodrošināta zīmju redzamība.	Ugunsdrošības noteikumu 201.punkts.	11.01.201
3.	Objektā ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumi 1.pielikuma 4.7.zīmi.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	11.01.201 02. Labotam t Ikauže
4.	Objektā durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm).	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	11.01.201 02. Labotam t Ikauže
5.	Objektā tiek izmantotas bojātas elektroierīces: 5.1. Pie evakuācijas durvīm (blakus sporta zālei) gaismas ķermenim nav aizsargkupola; 5.2. virtuves telpā elektrības nozares kārbai ir noņemts aizsargvāciņš.	Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts, 55.punkts.	11.01.201
6.	Objekta virtuve, kurā izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai taukus, papildus nav nodrošināta ar F klases ugunsdzēsības aparātu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumi 5.pielikuma 4.tabulai.	Ugunsdrošības noteikumu 255.punkts.	11.01.201 I2p.F C
7.	Evakuācijas ceļā kāpņu telpā tiek uzglabāti (novietoti) priekšmeti (puķu pods).	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	11.01.201
8.	Objekta 18.kabinetā esošajam ugunsdzēsības aparātam ir neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē.	Ugunsdrošības noteikumu 271.3.apakšpunkts.	11.01.201
9.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi objekta kāpņu telpas stāvus ar konstruktīvajiem elementiem, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā objekta kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar durvīm.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	11.08.201

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-135

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, iesniedzot sūdzību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļā Rīgas ielā 4, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Simona Bauže — (amatpersonas vārds, uzvārds)

S.Bauže — (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Aleksandrs Horuženko, JVSK direktors

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 11. decembrī