Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
DOBELES DAĻA
Brīvības iela 7A, Dobele, Dobeles novads, LV-3701; tālr.:63781291; fakss: 63721540; e-pasts: dobele@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Dobele
(izdošanas vieta)
2019.gada 10. jūlijā
(datums)

Biedrība "Pīlādzis"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 40008061821
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Brīvības iela 11, Dobele, LV-3701
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/114-39/10
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas dienesta viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gaurata iela 8, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
3. Īpašnieks (valdītājs): Dobeles novada Izglītības pārvalde,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90009147276, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Brigmanes Baibas apliecības Nr.026-00003, 2019.gada 11. jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpes divstāvu ēka. Nokomplektētas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem un aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas dienesta viesnīcas telpas var tikt izmantotas diennakts nometnes: "Esi vesels!" organizēšanai laika posmā no 2019.gada 22. jūlija līdz 2019.gada 26. jūlijam.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes
Dobeles daļas inspektore — Annija Sleže

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20 23. gada 10. jūlijā