Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2019.gada 3. maijs
(datums)

Rīgas pilsētas K.Ozolas daudznozaru uzņēmums "Sanctus"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 44102018071
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mārkalnes iela 3-57, Rīga, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/122
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Pagalms" paredzētās telpas (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gogoļa iela 14, Rīga, LV-1050.
3. Īpašnieks (valdītājs): Jevgeņijs Faļkenšteins
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kristīnes Ozolas 2019.gada 15.aprīļa iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas atrodas ēkas 2.stāvā un ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasību izpilde;

6.2. Telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasību izpilde.

6.3. Telpām nav izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasību izpilde;

6.4. Telpās nav nodrošināta veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšana Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 187.punkta prasību izpilde;

6.5. Telpās evakuācijas ceļi un izeja nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmēm, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasību izpilde;

6.6. Telpas nav nodrošinātas ar pietiekošu skaitu ugunsdzēsības aparātiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes "Pagalms" vajadzībām no 03.06.2019. līdz 07.06.2019. novēršot 6.punktā minētos pārkāpumus.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors Smalkais O.Smalkais

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____