Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 26. jūnijs
(datums)

Olaines novada pašvaldības iestāde
"Olaines Kultūras centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000023873
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Zeiferta iela 11, Olaine, olaines novads, LV-2114
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/292
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Kājām gaisā" paredzētās telpas (mazā zāle un koplietošanas telpas) Olaines Kultūras centrā (turpmāk – telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Meža iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
3. Īpašnieks (valdītājs): Olaines novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000024332,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Danosas Ditas 2019.gada 10.jūnija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 140.punkts).
7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētais ugunsdrošības prasību pārkāpums.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (paraksts) — S.Suveizda
(amatpersona) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada ___. _____