Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 1. jūlijs
(datums)

Profesionālās ievirzes izglītojošā skola "BJBS Rīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.3371902398
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 304
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts basketbola nometnei paredzētās telpas Baldones sporta kompleksā (turpmāk – objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Iecavas iela 2a, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
3. Īpašnieks (valdītājs): Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Pīlāga Ilgoņa 2019.gada 11.jūnija iesniegumi Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss izziņošanas sistēmu (mikrofons ar skaļruņiem) un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk –Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts);
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts);
6.3. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts).
7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — S.Suveizda (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

2019. gada ___. _____