Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA
Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3900; tālr.: 63960603; fakss: 63924264; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska
(izdošanas vieta)

2018.gada 27. augustā
(datums)

Bārbeles zēnu pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90011596744
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

„Bārbeles skola", Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.3-3.6-6
par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: „Bārbeles zēnu pamatskola renovācija", „Bārbeles skola", Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905
2. Būvniecības veids: pārbūve
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Biedrība „Kalna svētību kopiena", reg.Nr. 40008062920, Brukna – 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV-3936
4. Būvuzņēmējs: SIA "Kvintets M", būvkom.Nr.7260 -R, „Trejkalniņi", Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901
5. Būvprojekta vadītājs: Jānis Stūris, Sert.Nr. 1-00025
6. Būvuzraugs: SIA"RS Būvnieks", būvkom.Nr.4654-R, Zirgu iela 12 - 65, Jelgava LV-3001, Raivo Soks, sert.Nr.20-3568
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: VIa lietošanas veids atbilstoši būvprojektēšanā piemērotajam Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība".
8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U3 ugunsnoturības pakāpe atbilstoši būvprojektēšanā piemērotajam Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība".
9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: mazāks par 300MJ/m^2 .
10. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas: Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
11. Pārbaudes laikā konstatēti būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

Nav konstatēti.

12. **Slēdziens**: būvobjekts „Bārbeles Zēnu pamatskola renovācijas", „Bārbeles skola", Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests **neiebilst** būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

13. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
„Ēku būvnoteikumi" 166.punkta un 166.1.apakšpunkta prasībām.

14. Atzinumu paredzēts iesniegt Būvniecības Valsts kontroles birojam
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes
(amatpersonas amats un adrese)
komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas komandieris		V.Kuzmičs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas Iecavas posteņa komandieris		A.Ivanovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

BIEDRĪBAS „LIELĀ STRĒĶU KOPĪGĀS ĀLAV. PĀRZ.	JĀNIS ZĀLĪTIS
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)	(paraksts)

2018.gada 27. OKTOBRIS.