2.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kas jāveic kopā ar elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi.	Ugunsdrošības noteikumi 58.punkts	01.04.2019
3.	Nav sastādīts akts par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudes rezultātiem.	Ugunsdrošības noteikumi 92.punkts	01.04.2019
4.	Objektā iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu šļūtenēm pievienotie stobri nav noslēdzami.	Ugunsdrošības noteikumi 116.punkts	01.02.2019
5.	Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.	Ugunsdrošības noteikumi 268.punkts 268.1.apakšpunkts	14.01.2019

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Iārtāpumi tiks novērsti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību iela 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica: *VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore* **I. Kunna**
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore **D.Arbidāne**
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____