Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 14. februāris
(datums)

Saldus novada pašvaldības
Cieceres internātpamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr.90009114646
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Kalnsētas iela 13, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.4-3.1/22

20 18 gada 14. februāris
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors virsleitnants Mairis Jocus
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties atbildīgajam par ugunsdrošību Saldus novada pašvaldības iestādēs Ilgvaram Līgotnim un Cieceres internātpamatskolas direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Jurģim Brazdauskim
veica Cieceres internātpamatskolas telpās un palīgtelpās, Kalnsētas ielā 13, Saldū, Saldus novadā un Cieceres internātpamatskolas telpās un palīgtelpās Kalnsētas ielā 2, Saldū, Saldus novadā
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas 2016.gada 3.februāra pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/15.	10.	Nav.
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas 2017.gada 9.februāra pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/22.	2., 3., 4.	1.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Cieceres internātpamatskolas internāta ēkas korpusā, Kalnsētas ielā 13, Saldū, Saldus novadā katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 18.punkts.	30.03.2018.
2.	Cieceres internātpamatskolas internāta ēkas korpusā, Kalnsētas ielā 13, Saldū, Saldus novadā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.	03.09.2018.
3.	Cieceres internātpamatskolas elektrosadales telpā, Kalnsētas ielā 13, Saldū, Saldus novadā ir novietoti dažādi degtspējīgi priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumi 62.7.apakšpunkts.	30.03.2018.
4.	Uz ugunsdzēsības krānu skapju durvīm nav norādīti krānu kārtas numuri un novietoti ārkārtas palīdzības izsaukumu numuri 112.	Ugunsdrošības noteikumi 117.punkts.	30.03.2018.
5.	Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope nav veikta atbilstoši ražotāju prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 272.punkts.	30.03.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mairis Jocus
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Jurģis Brazdauskis
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 14. februāris