Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 19.gada 11. jūlijs
(datums)

BJBS Rīga
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 3371902398
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kr. Barona iela 107, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/40
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Jaunjelgavas vidusskola un tās dienesta viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134
3. Īpašnieks (valdītājs): Jaunjelgavas vidusskola,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074333, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Aināra Tomaša 2019.gada 19. jūnija iesniegums par bērnu nometni b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
Izglītības iestāde piecu stāvu ēka, siltināta, ierīkota centrālā apkure, Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca divu stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. No katra stāva izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ierīkoti iekšējie ugunsdzēsības krāni.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		M.Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz epasta adresi ainars.tomass@inbox.lv 12.09.2019

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____