Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
2019.gada 28. jūnijs
(datums)

Biedrība "AKTĪVISTS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008192860
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Pildas iela 16B, Rīga, LV-1035
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/300
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "AKTĪVISTS RĪGA 2019" paredzētās telpas Ģertrūdes ielā 56, Rīgā (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ģertrūdes iela 56, Rīga, LV-1001.
3. Īpašnieks (valdītājs): Silvija Paegle, Andrejs Muzikants, Ivars Muzikants,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Astrīda Jurķele.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jurija Zundes-Zakeviča 2019.gada 19.jūnija iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas atrodas ēkas 1.stāvā, pagrabstāvā un ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasību izpilde;
   6.2. Telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasību izpilde.
   6.3. Telpām nav izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā minētajām prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasību izpilde;
   6.4. Telpās nav nodrošināta veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšana Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 187.punkta prasību izpilde;
   6.5. Telpās evakuācijas ceļi un izeja nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmēm, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasību izpilde;

6.6. Telpas nav nodrošinātas ar pietiekošu skaitu ugunsdzēsības aparātiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasību izpilde.

6.7. Telpās izvietotajiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta, 268.punkta, 269.punkta prasību izpilde.

6.8. Telpās ugunsdzēsības aparātu atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasību izpilde.

6.9. Telpās kafejnīcas virtuve nav nodrošināta ar pietiekošu ugunsdzēsības pārklāju skaitu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 260.punkta prasību izpilde.

6.10. Telpās izvietotiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasību izpilde.

6.11. Telpās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7.zīmi un nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasību izpilde.

6.12. Telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkta prasību izpilde.

6.13. Telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkta prasību izpilde.

6.14. Telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafiskais aizsargājamo zonu attēlojums telpās, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkta prasību izpilde.

6.15. Telpās pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkta prasību izpilde.

6.16. Telpās automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasību izpilde.

6.17. Telpās automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā (automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uzrāda nostrādi), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde.

6.18. Telpās nav izbūvētas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes sirēnas, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasību izpilde.

6.19. Telpās nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta un 92.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** jānovērš šī atzinuma 6.punktā minētie pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors	Smalkais	O.Smalkais
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____