SAŅEMTS
JELGAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "JUNDA"
Jelgavā, 2019.g. 16.04
Nr. 4/19

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

20 19 .gada 19. marts
(datums)

Jelgavas izglītības pārvalde
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000074738
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.1-3.1/71

2019.gada 18.martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas, inspektore virsleitnante Gita Lejniece
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" pārstāvei Irinai Deičmanei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" nometnes "Lediņi" ēku ar kadastra apzīmējumiem 09000370171001, 09000370171014, 09000370171005 telpu un teritorijas Lediņu ceļā 1, Jelgavā (turpmāk-objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1.Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 17.04.2018. Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/92	1.-3.	

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2019.gada 19.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/71

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta īpašnieks nav nodrošinājis objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas.	Latvijas Republikas Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts.	29.06.2019.
2.	Pie iebrauktuves teritorijā, nav izvietota ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas izvietojuma shēma.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 30.punkts.	31.05.2019.
3.	Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta kā arī piebraukšanas ceļš pie tās nav apzīmēts ar 3.2. un 3.5.zīmēm (1.pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi, 103.punkts.	31.05.2019.
Būve ar kadastra apzīmējumu 09000370171001 (bērnu un jauniešu nometne)			
4.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas sirēnu skaņas līmenis nav tāds, lai ugunsgrēka trauksmes signāls būtu nekavējoši sadzirdams meiteņu ģērbtuves telpās.	Ugunsdrošības noteikumi 8.punkts.	31.05.2019.
5.	Nav veikta elektroinstalācijas pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi 56.punkts.	30.08.2019.
6.	Nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi 58.punkts.	30.08.2019.
7.	Elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumi 62.punkta 62.7. apakšpunkts.	16.04.2019.
8.	Ugunsdzēsības aparāta novietojums (2.stāva gaitenī) no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m.	Ugunsdrošības noteikumi 266.punkts.	31.05.2019.
9.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (9. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi 125.punkta 125.4.apakšpunkts.	31.05.2019.
10.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce, kas atrodas 1.stāvā pie elektrosadales telpas, nav apzīmēta ar 4.7. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts.	30.04.2019.
11.	Evakuācijas ceļos izvietotās zīmes par vienoto ārkārtas izsaukumu numuru 01 maldina lietotāju.	Ugunsdrošības noteikumi 199.punkts.	30.04.2019.
12.	Objekta telpā Nr.6, kurā nakšņo cilvēki, nav izvietots stāva evakuācijas plāns, kur iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumi 235.punkts.	16.04.2019.
Būve ar kadastra apzīmējumu 09000370171014 (ēdnīca)			

13.	Nav veikta apkures ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi, 74.punkts.	30.04.2019.
14.	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar 4.7. zīmi (1. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts.	30.04.2019.
Būve ar kadastra apzīmējumu 09000370171022 (dzīvojamā māja)			
15.	Nav veikta apkures ierīces un dūmvada tīrīšana.	Ugunsdrošības noteikumi 68.punkts.	30.04.2019
16.	Nav veikta apkures ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumi 74.punkts.	30.04.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

Pārbaudi veica:

Gita Lejniece — (amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Dārmane, dz. vārds, Ilona Dārmane

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019. gada 16. aprīlis