Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 28. janvārī
(datums)

SIA "Mammām un tētiem"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40103209211
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Brīvības iela 40 - 16, Rīga, LV-1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8-3.8.1/70

2019.gada 21.janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
virsleitnante Ilze Viņķe

piedaloties SIA "Mammām un tētiem" vadītājai Ingai Akmentiņai-Smildziņai un projektu vadītājai Dacei Simanovičai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "Mammām un tētiem" nodibinājuma "Fonds Mammām un Tētiem" telpu Brīvības ielā 40-16, Rīgā (turpmāk-Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkts.	15.03.2019.
2.	Objektā nav ieviests ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls.	Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts, 10.pielikums.	15.03.2019.
3.	Objekta atbildīgā persona nodarbinātajiem nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu.	190.2.apakšpunkts.	15.03.2019.
4.	Objekts nav nodrošināts ar pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu, kas nepieciešams A (cieti materiāli) un B (šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli) klašu ugunsgrēku dzēšanai, saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikumu (Objektā nepietiek pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu ar kopējo dzēstspēju 85 A un 382 B).	Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts.	15.03.2019.
5.	Objekta evakuācijas ceļi un virziens nav apzīmēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	15.03.2019.
6.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude (par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem jānoformē pārbaudes akts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām).	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts, 57.punkts.	15.03.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārbaudes akti izskaidroti.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu u Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā a uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumu novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresāta saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīd viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā

(amatpersonas amats un adrese)

3, Rīgā, LV -1050.

Pārbaudi veica:

Ilze Viņķe
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Projektu sadīlāja Dace Simanovica
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 28. janvāri