Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 1. jūlijā
(datums)

Biedrība SK "Lēdurga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008218074
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Līves", Lēdurgas pagastā,
Krimuldas novadā, LV-4012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/305
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "Jo kustībā ir dzīvība" paredzētās telpas Turaidas pamatskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „Turaidas pamatskola", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Krimuldas novada dome, Reģ.Nr.90000068799,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrība SK "Lēdurga" nometņu vadītājas Gintas Griezes 27.06.2019.iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav ierīkota balss izziņošanas sistēma (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 340.2.apakšpunkts);
6.2. Objektā, produktu sagatavošanas telpā, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav izbūvēta atbilstoši normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, uzstādot piekargriestus, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas ierīce (dūmu detektors) nav izvietota zem piekargriestiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai,

projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma 6.4.1. nodaļas g) apakšpunkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts).

7. **Slēdziens:** Nav iebildumu Turaidas pamatskolas telpu izmantošanai diennakts nometnes "Jo kustībā ir dzīvība" vajadzībām no 22.07.2019. – 26.07.2019. novēršot šā atzinuma 6.punktā minētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils iela 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore K. Ozoliņa

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2019. gada ___. _____