Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2019. gada 22. jūlijā Nr. 4.6.3.-14./18392/2125

Biedrībai „Kultūra. Iecietība. Draudzība"
Lielvārdes iela 121-70, Rīga,
LV - 1084

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne.
2. Objekta adrese: Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
3. Darbības veids: Bērnu diennakts slēgta nometne telpās un ārpus telpām; norises laiks 27.07.- 03.08.2019.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 72.
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība", reģ. Nr. 40008013037, Lielvārdes iela 121-70, Rīga; nometnes vadītājs – Dmitrijs Bočarovs (apl. Nr. RP 000274).
5. Iesniegtie dokumenti: 01.07.2019. e-iesniegums Nr. 18392 no nometnes.gov.lv.
6. Apsekojums veikts: 17.07.2019., Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe.
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: ūdens piegādātājs veic dzeramā ūdens kārtējo monitoringu atbilstoši saskaņotajai programmai.
8. SLĒDZIENS **Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīca Gaismas ielā 6, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.** Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums darbības uzsākšanai biedrībai „Kultūra. Iecietība. Draudzība" bērnu diennakts nometņu organizēšanai Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcā ir derīgs vienu gadu.

Pielikumā: (22.07.2019.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2019. gada 22. jūlija atzinumam
Nr. 4.6.3.-14./18392/2125

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2019. gada 22. jūlijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne.

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Biedrība „Kultūra. Iecietība. Draudzība", reģ. Nr. 40008013037, Lielvārdes iela 121-70, Rīga; nometnes vadītājs – Dmitrijs Bočarovs (apl. Nr. RP 000274); telpu īpašnieks Vecpiebalgas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, LV - 4122

3. Objekta adrese: Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.

4. Novērtēšanu veica: 22.07.2019., vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe.

5. Novērtēšanā piedalījās: Vecpiebalgas vidusskolas saimnieks Reinis Rāvietis

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts slēgta nometne tiek organizēta Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcas telpās, kas ir trīsstāvu apjoma ēka.

Nometne paredzēta 72 jauniešiem vecumā no 15 līdz 22 gadiem. Izmantoti tiks visi dienesta viesnīcas 3 stāvi; kopā pieejamas 94 gultas vietas. Istabas ir dzīvokļu tipa: 2 istabas ar kopīgu sanmezglu, kur ir klozetpods un roku mazgātne. Dušas telpas atrodas puspagrabstāvā. Meiteņu dušas telpā ir ģērbtuve, 4 dušas ierīces bez starpsienām, tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Zēnu dušas telpā ir ģērbtuve, 4 dušas ierīces bez starpsienām un tualetes telpa ar klozetpodu, pisuāru un roku mazgātni. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēts ēdnīca SIA „RIVIS" reģ. Nr. 4413900341, PVD reģ. Nr. 001395.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai, ir viegli kopjami un dezinficējami. Otrajā un trešajā stāvā daļā telpu un dušas telpu ģērbtuvēs nepieciešams kosmētiskais remonts.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Apkure – centralizēta no Vecpiebalgas pagasta inženiertīkliem.

6.5. Gaisa apmaiņa

Higiēnas telpās ir piespiedu nosūces ventilācijas sistēma. Dienesta viesnīcas istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās (tualetēs) ir dabiskā ventilācija.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Vecpiebalgas pagasta inženiertehniskie tīkli; nodrošināta aukstā un karstā

ūdens padeve; nepieciešamības gadījumā karstā ūdens padeve var tikt nodrošināta ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Vecpiebalgas pagasta inženiertehniskie tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir labiekārtota, apgaismota, pievadceļi klāti ar cieto segumu, teritorija ir iežogota. Ir nodrošināts nometnes teritorijas zonējums ar nepieciešamajām funkcionālajām zonām.

6.9. Vides pieejamība

Netika vērtēta.

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks skolas personāls. Matračus, segas un spilvenus nodrošinās skola. Gultasveļu, dvieļus individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīcas, Gaismas ielā 6, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā, dzīvojamās telpas atbilst higiēnas prasībām.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv