Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi
(izdošanas vieta)

2019.gada 17.jūlijā
(datums)

Talsu novada sporta skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.4171902179
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kareivju iela 12, Talsi,
Talsu novads, LV-3201

ATZINUMS Nr. 22/12.6-3.9- 51
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu un jauniešu diennakts nometnei paredzētās telpas viesu namā „Vidi"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Viesu nams "Vidi", Dižliepas iela 15, Valdemārpils, Talsu novads

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Viesu nams Vidi", Reģ. Nr. 41203009802
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Dižliepas iela 15, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Saivas Rodiņas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļā reģistrēts 2019.gada 15.jūlijā ar Nr.22/12.6-1.1-95

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Apsekotas divas ēkas. Viesu nama virtuves zona atsevišķi stāvoša ēka. Viesu nams atsevišķā būve. Viesu nama ēka ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka un atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam atbilstoši "Ugunsdrošības noteikumu" prasībām , kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu

Nr.238"Ugunsdrošības noteikumi" 180.punkta prasība.(turpmāk - "Ugunsdrošības noteikumi",

6.2. Mehāniskās ventilācijas sistēmai virtuvē, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, nav veikta pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi gadā. Kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumi" 94.punkta prasība,

6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem. Kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumi" 184.punkta prasība,

6.4. Objekta virtuve, kur ēdiena pagatavošanai izmanto augu vai dzīvnieku izcelsmes eļļas vai taukus, nav papildus nodrošināta ar F klases ugunsdzēsības aparātu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 4. tabulai. Kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumi" 255.punkta prasība.

6.5. Objekta virtuves telpa nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju skaitu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai. Kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumi" 260.punkta prasība,

6.6. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli. Kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumi" 129.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** diennakts nometnei paredzētās telpas neatbilst „Ugunsdrošības noteikumu" prasībām

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs **sešus** mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD Kurzemes brigādes Talsu daļas inspektore D.Legzdiņa — (amatpersona) | (paraksts) | D.Legzdiņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

2019. gada ___. _____