Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
OGRES DAĻA
Rīgas iela 4, Ogre, Ogres novads, LV-5001; tālr.:67439149; fakss: 65071721; e-pasts: ogre@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ogre
(izdošanas vieta)

04. 04. 2019
(datums)

Ķeguma novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000013682
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-47

2019. gada 2. aprīlī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
(pārbaudes datums(-i))
reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD RRP) Ogres daļas inspektore leitnante Simona Bauže
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistei Lolitai Liepai un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Didzim Pudriķim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica Ķeguma komercnovirziena vidusskolas ēkas, telpu un teritorijas Skolas ielā 10, Ķegumā, Ķeguma novadā (turpmāk – objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD RRP Ogres daļas 2018.gada 31.maija Pārbaudes akts Nr.22/8.13-3.8.1-51	1., 2., 3., 4., 5.punkts	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-47

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektam daudzviet elektroinstalācija neatbilst elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām, par ko izdarīts ieraksts SIA „ELEKTRO PM" 2013.gada 5.jūlija Atskaitē Nr.E-77/13 „Par zemējuma ietaises pretestības, nullēto elektroietaišu un nullējamo elementu pārejas pretestību, aizsardzības nostrādes, el. izolācijas pretestību mērījumiem un pārbaudēm".	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkts.	13.05.2019.
2.	Objektā ugunsdrošībai lietojamām zīmēm pilnā apjomā nav nodrošināta zīmju redzamība.	Ugunsdrošības noteikumu 201.punkts.	13.05.2019.
3.	Objektā pie 1.izejas evakuācijas plāna teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.	Ugunsdrošības noteikumu 233.punkts.	13.05.2019.
4.	Objektā pie 5.izejas evakuācijas plāna teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.	Ugunsdrošības noteikumu 233.punkts.	13.05.2019.
5.	Objektā aizkrauta (priekšā novietots galds) pieeja pie ugunsaizsardzības sistēmas iekārtas (uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas).	Ugunsdrošības noteikumu 139.4.apakšpunkts.	26.04.2019.
6.	Objekta atbildīgā persona elektrosadalē esošajam ugunsdzēsības aparātam nav nodrošinājusi tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.	26.04.2019.
7.	Objekta siltummezglā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam).	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	26.04.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.13-3.8.1-47

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, iesniedzot sūdzību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļā Rīgas ielā 4, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Simona Bauže — Sbauže

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____