Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 10. jūnijā
(datums)

Jekaterina Ļevikina
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Personas kods 120685-12431
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dārzciema iela 86 k-2-48, Rīga, LV-1073
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/261
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Aleksandra Čaka ielas 91-7, Rīgā, bērnu dienas nometnei paredzētās telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Aleksandra Čaka iela 91-7, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Čaka 91", Reģistrācijas Nr. 40203003552,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīga, Aleksandra Čaka iela 9-3, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jekaterinas Ļevikinas 2019.gada 27.maija un 3.jūnija iesniegumi Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēti 2019.gada 28.maijā ar Nr. 22/8-1.8.1/486 un 2019.gada 4.jūnijā ar Nr.22/8-1.8.1/517.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Aleksandra Čaka ielas 91-7, Rīgā, telpa ar kopējo platību 45 m².
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta sekojoša informācija:
- objekta lietošanas veids;
- apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;
- ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība;
- kārtība, kādā tiek evakuēti cilvēki ar īpašām vajadzībām, un pasākumi evakuācijas nodrošināšanai;
- materiālo vērtību evakuācijas kārtība (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 180.punkts.
6.2. Persona, kura izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju, nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības

jomā (Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts).

6.3. Objektā nav ieviests ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts, 10.pielikums).

6.4. Ugunsdzēsības aparāts nav apzīmēts ar 4.3. zīmi (Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		I.Viņķe
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____