Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 4 .augustā
(datums)

Siguldas Mākslu skola "Baltais Flīģelis"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40008155760
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/547
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" nometņu vadītājas Karīnas Putniņas 2019.gada 12.jūlija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Interešu zglītības iestāde. Divi stāvi un pagrabstāvs. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts, 74.punkts);
6.2. Objektā nav veikta apkures ierīces un dūmvada tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts, 71.punkts);
6.3. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) nosacījumi sistēmas tehniskajai apkopei nav izstrādāti saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemērojamo standartu prasībām, ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām un objekta ekspluatācijas īpatnībām (Ugunsdrošības noteikumu 130.punkts);
6.4. Koncertzāles lodžijā, no kuras ir tikai viena evakuācijas izeja, izvietoti vairāk kā 50 skatītāju krēsli (Ugunsdrošības noteikumu 239.1.apakšpunkts);

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis", Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Top pirmā Siguldas simfonija", organizēšanai no 19.08.2019.-23.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____