Reģ. Nr. 09.539/1.12/19/1

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VALMIERAS DAĻA
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.:64233477; fakss: 64233474; e-pasts: valmiera@vugd.gov.lv www.vugd.gov.lv

Valmiera

20 19 .gada 15 . maijs
(datums)

Valmieras pilsētas pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000043403
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.1-3.1- 68

20 19 .gada 8 . maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore kapteine Tija Zariņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Dacei Bundzei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvās ēkas, palīgēkas, šķūņa, teritorijas un dokumentācijas, Rīgas ielā 42, Valmierā, LV-4201
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas 2016.gada 10.oktobra pārbaudes akts Nr. 22/10.1-3.1-123	1., 2., 3., 4., 5., 6.,	Nav
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas 2018.gada 20.jūlija pārbaudes akts Nr. 22/10.1-3.1-121	Nav	Nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

15.05.2019.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes
Valmieras daļas inspektore
T.Zariņa

1.	Palīgēkai (darbnīcai) nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude veic reizi 10 gados.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 56.punkts.	31.07.2019.
2.	Šķūnim nav veikta elektroinstalācijas pārbaude veic reizi 10 gados.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	31.07.2019.
3.	Palīgēkai (darbnīcai) nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana ne retāk kā vienu reizi piecos gados.	Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts un 80.1.apakšpunkts.	31.07.2019.
4.	Šķūnī darbnīcas/galdniecības telpā uz gaismas ķermeņiem/lampām, augšējiem plauktiem, mēbeļu virsmām nav notīrīti sakrājušies kokapstrādes putekļi/skaidas.	31.07.2019.	31.05.2019.
5.	Palīgēkai (darbnīcai) nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude vienu reizi piecos gados.	Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts.	31.07.2019.
6.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvās ēkas automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai to montāžas kārtas, arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņemšanas akts atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akts.	Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts.	31.03.2020.
7.	Palīgēkai (darbnīcai) un šķūnim automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai to montāžas kārtas, arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņemšanas akts atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, Ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu pieņemšanas akts.	Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts.	31.03.2020.
8.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvajā ēkā ar izgaismotām evakuācijas zīmēm nav apzīmēts evakuācijas ceļš no 2.stāva uz pirmo pa kāpnēm.	Ugunsdrošības noteikumu 206.punkts.	31.07.2019.
9.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvajā ēkā 1.stāvā uz galvenajām un uz pagalma puses ārējām evakuācijas izejām nav izvietotas 5.8.zīme atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem.	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.	31.07.2019.
10.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvajā ēkā 1.stāvā uz galvenajām un uz pagalma puses ārējām evakuācijas izejām nav izvietotas izgaismotas evakuācijas durvju zīmes.	Ugunsdrošības noteikumu 206.punkts.	31.07.2019.

15.05.2019.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes
Valmieras daļas inspektore
T.Zariņa

11.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvajā ēkā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma neatbilst tehniskajam projektam, bet tieši, neatbilst ugunsgrēka detektoru izvietojums un daudzums telpās.	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	31.03.2020.
12.	Valmieras Jaunatnes centra "VINDA" administratīvās ēkas zibensaizsardzības sistēma nav darba kārtība, pretestības neatbilst noteiktajām normām.	Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.	31.05.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Iepazinos. Minētie pārkāpumi tiks novērsti noteiktajā termiņā

Valmieras JC «Vinda» direktore
Sanita Loze
2019. gada 15. maijā

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, iesniedzot iesniegumu, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Tija Zariņa
(amatpersonas vārds, uzvārds)

T.Zariņa
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____

Valmieras JC «Vinda» direktore
Sanita Loze
2019. gada 15. maijā