Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
RĒZEKNES DAĻA
Skolas ielā 1, Rēzekne, LV-4601; tālr.:64628063; fakss: 64624366; e-pasts: rezekne@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzekne
(dokumenta sastādīšanas vieta)

2019. gada 28. martā
(reģistrācijas datums)

Viļānu mūzikas un mākslas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.nr. 4274902272
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Viļānu novads, Viļāni,
Brīvības iela 44c
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.8-3.1-59

2019. gada 12., 13. martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk-VUGD LRB) Rēzeknes daļas inspektors kapteinis Sergejs Sorokins
(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties skolas direktorei Intai Brencei

veica Viļānu mūzikas un mākslas skolas Viļānos, Brīvības ielā 44
(objekta nosaukums; adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD LRB Rēzeknes daļas 2018.gada 21.marta pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-79	2., 3.,4 un 5.punkti.	1. punkts.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Avārijas un evakuācijas apgaismojuma tīklus un ierīces uztur lietošanas kārtībā. Evakuācijas apgaismojuma (evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) rezerves elektroapgādes elementi nodrošina tīkla darbību vismaz 30 minūtes. Nepieciešama pārbaude un akts par tās atbilstību normām.	2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 245.punkts.	05.08.2019

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Daugavpilī, Rīgas ielā 1/3, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Sergejs Sorokins

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Anita Brenca

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 1. aprīlī