Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002: tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 29 .jūlijā
(datums)

Sējas Mūzikas un mākslas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.4374902343
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
"Bitīte", Lojā, Sējas novadā, LV-2142
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/32/
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sējas pamatskola
(apsekoto būvju. ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Sējas pamatskola", Sējas novads, LV-2142 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Sējas novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000032857, "Jēņi", p/n Murjāņi, Loja, Sējas novads, LV-2142
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Sējas Mūzikas un mākslas skolas nometņu vadītājas Annas Zvejnieces 2019.gada 25.jūlija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka, 3 stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objektā evakuācijas izeju durvis nav viegli atveramas no telpu iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm) . atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi 243.punkta prasībām:
   6.2. Objektā evakuācijas izejas nav apzīmētas ar izgaismotām evakuācijas ceļu zīmēm. atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam (Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. 196.1.apakšpunkts. 206.punkts):
   6.3. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pēc veiktajām izmaiņām ugunsaizsardzības sistēmas ierīču izvietojumā. nav pieņemta ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts):
   6.4. Objektā nav ierīkota balss izziņošanas sistēma kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku apziņošanu ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā (Objekta atbildīgā persona kā balss izziņošanas sistēmu var izmantot. piemēram. audio sistēmu. citu balss izziņošanas ierīču kopumu (raporus. megafonus. mikrofonus ar skaļruņiem) vai tamlīdzīgus risinājumus) (Ugunsdrošības noteikumu 340.2.apakšpunkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Sējas pamatskolas Sējas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Lai top" organizēšanai, laika periodā no 12.08.2019.-16.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona) (paraksts) Kristiāna Ozoliņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____