Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 17. aprīlī
(datums)

Biedrība "studija KUKAIŅI"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008221676
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Brīvības gatve 195-62, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 100
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei Biedrība "studija KUKAIŅI" muzikāli radošās dienas nometne "Katrs pats" izmantošanai paredzētās telpas, četru stāvu ēkas 3.stāvā (turpmāk - Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Brīvības gatve 195-28, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Andris Kalniņš.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Baibas Jansones 2019.gada 21.marta iesniegums Nr. b/n, kurš reģistrēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē 2019.gada 22.martā ar Nr.22/8-1.8.1/227.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: četru stāvu ēkas, 3.stāva Telpas, ar kopējo platību 183,20 m^2.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Nav veikta Telpu elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 56.punkta prasību izpilde;
   6.2. Nav uzrādīts Telpu dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudes akts, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 72.punkta un 75.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas
inspektors _____ _____ E.Sloka

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____