Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002: tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 16.augustā
(datums)

SIA "SDC Vecrīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40103819164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Salacas ielā 16-48, Rīgā, LV-1019
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/332
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Internāts
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "SDC Vecrīga" nometņu vadītāja Jāņa Vanaga 2019.gada 2.augusta iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu dienesta viesnīcas ēka ar kopējo platību 1135.9 m². Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu Internāta ēkas, Pils ielā 10, Mālpilī, Mālpils novadā, izmantošanai diennakts nometnes "SDC Vecrīga" organizēšanai laika periodā no 16.08.2019.-26.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam. Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 16 .augustā
(datums)

SIA "SDC Vecrīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40103819164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Salacas ielā 16-48, Rīgā, LV-1019
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/333
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Internāts
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "SDC Vecrīga" nometņu vadītāja Jāņa Vanaga 2019.gada 2.augusta iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu dienesta viesnīcas ēka ar kopējo platību 1135,9 m². Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav nodrošinātas pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm (Ministru kabineta 2019.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi")
7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā konstatēto pārkāpumu, nav iebildumu Internāta ēkas, Pils ielā 12, Mālpilī, Mālpils novadā, izmantošanai diennakts nometnes "SDC Vecrīga" organizēšanai laika periodā no 16.08.2019.-26.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 16 .augustā
(datums)

SIA "SDC Vecrīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40103819164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Salacas ielā 16-48, Rīgā, LV-1019
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/334
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Mālpils internātpamatskolas aktu zāle ar evakuācijas ceļiem
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "SDC Vecrīga" nometņu vadītāja Jāņa Vanaga 2019.gada 2.augusta iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četrstāvu izglītības iestādes ēka ar kopējo platību 4961,5 m². Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ierīkota tikai ēkas sporta zāles telpās.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav nodrošinātas pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm (Ministru kabineta 2019.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi));
   6.2. Rezerves evakuācijas izejas durvis no aktu zāles nav viegli atveramas no telpu iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem (Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts);
   6.3. Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts un 90.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā konstatēto pārkāpumu, nav iebildumu Mālpils internātpamatskolas aktu zāle ar evakuācijas ceļiem. Pils ielā 14, Mālpilī, Mālpils novadā, izmantošanai diennakts nometnes "SDC Vecrīga" organizēšanai laika periodā no 16.08.2019.-26.08.2019.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____