Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2019.gada 18.aprīlis
(datums)

DUEsport
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 40008208818
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ziedu iela 31, Carnikava
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-5
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Egļu gatve 15, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Priekuļu tehnikums, Reģ. Nr. 90009613611
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Alises Timermanes-Legzdiņas iesniegums no 25.03.2019. par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. 021-00006
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 5 stāvu ēka, U1 ugunsnoturības pakāpe, telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sist., telpas nodrošinātas ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Priekuļa tehnikuma dienesta viesnīcas telpas atbilsts ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

. Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas inspektore L.Ratniece

(amatpersona)

(paraksts)

L.Ratniece

(v. uzvārds)

Ratniece, 67439165, liga.ratniece@vugd.gov.lv

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____