Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 7. augustā
(datums)

Siguldas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.90000048152
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/771

2019 gada 30.jūlijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Kristiāna Ozoliņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" direktora vietniecei saimnieciski administratīvā darbā Ivetai Tillerei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Siguldas Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" ēkas telpu un teritorijas, Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 30.augusta Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/1021	1.,2.,3.,4.	nav
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 12.novembra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/1465	1.,2.,3.,4.,5., 6.,7.,8.,9.	10.,9^1.,11.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) nosacījumi sistēmas tehniskajai apkopei nav izstrādāti saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemērojamo standartu prasībām, ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām un objekta ekspluatācijas īpatnībām.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 130.punkts.	01.09.2019.
2.	Kontroles un signalizācijas iekārtas rādījumi ātri, viegli un nepārprotami nedod norādi par tā detektora vai manuālā trauksmes signāldevēja ģeogrāfisko izvietojumu, kurš ir izraisījis trauksmi, jo 3.cilpā ugunsgrēka detektora numurs nesakrīt ar shēmā norādīto, kā rezultātā nav nodrošinātas Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" 6.7.4.apakšpunkta prasības.	Ugunsdrošības noteikumu 4.punkts.	20.08.2019.
3.	Koncertzāles lodžijā, no kuras ir tikai viena evakuācijas izeja, izvietoti vairāk kā 50 skatītāju krēsli.	Ugunsdrošības noteikumu 239.1.apakšpunkts.	10.09.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

_____

_____

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV – 1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Kristiāna Ozoliņa
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

_____
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____