Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 9. augusts
(datums)

SIA "RERE MEISTARI"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 40003707863
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 12/8-3.9.1/855
par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Būvobjekta (būves, tās daļas vai inženierbūves) nosaukums un adrese: "Dubultu kultūras un izglītības centrs, Jūrmalas mūzikas vidusskola (II kārta)", Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā, būvatļauja nr.417 (izdota 26.03.2015.) (turpmāk – Būvobjekts)
2. Būvniecības veids: jauna būvniecība
(jauna būvniecība, pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai novietošana)
3. Būvniecības pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas nr.90000056357
4. Būvuzņēmējs: SIA "RERE MEISTARI", reģistrācijas nr.40003707863, būvkomersanta reģistrācijas nr. 0425-R
5. Būvprojekta vadītājs: Aleksandrs Čepiguss, sertifikāta nr. 1-00077, Arta Bērziņa, sertifikāta nr. 10-1048
6. Būvuzraugs: Māris Tidriķis, sertifikāta nr. 20-4225, Māris Zeltiņš, sertifikāta nr. 5-00387, Gatis Mišķis, sertifikāta nr. 5-01277, Arvis Pilenieks, sertifikāta nr.20-7533
7. Būves vai tās daļas lietošanas veids: IVa (Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība")
8. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe: U2a
9. Būves vai tās daļas ugunsslodze: Nav noteikta būvprojekta ietvaros
10. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, neautomātiskā dūmu un karstuma izvades sistēma, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma.
11. **Slēdziens:** Būvobjekts atbilst ugunsdrošības prasībām.

12. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 166.1.apakšpunkta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

13. Atzinumu paredzēts iesniegt Jūrmalas pilsētas būvvaldei
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore		Jana Āboliņa
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Ķemeru posteņa komandieris		Ivars Mētra
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Pilnvarotā persona Vārds Uzvārds
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
(paraksts)
2019. gada 10. augusts