Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 9. oktobrī
(datums)

Anastasija Doļinska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas apliecības Nr. 30059610303
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rotas iela 7, Jūrmala, LV - 2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/357
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 40.vidusskolas dienas nometnei "Little Scientists" paredzētās telpas – 1.stāva kabineti Nr.110 un Nr.104 (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Doļinskas 2019.gada 19.septembra iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 19.septembrī ar Nr. 22/8-1.8.1/735.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 40.vidusskolas 1.stāva kabineti Nr.110 un Nr.104 ar kopējo platību 93,4 m², kas aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana (nav iesniegts dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts), kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 74.punkta, 75.punkta un 80.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** dienas nometnei "Little Scientists", kas paredzēta no 21.10.2019. līdz 25.10.19., paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra

noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

J.Grigorjeva
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____