Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2019.gada 19.jūnija
(datums)

Ozolnieku novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90001623310
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr.22/11.1-3.1/209

2019.gada 18.jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(pārbaudes datums(-i))

Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore, kapteine, Ilze Drusta-Gulbe
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ozolnieku sporta centra saimniecības pārzinim Uldim Svarinskim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ozolnieku sporta centra ēkas, telpu un teritorijas, Stadiona ielā 5b, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2017.gada 28.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1-159 | 3.-11.punkti. | 1.-2.punkti. |
| 2. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2018.gada 22.jūnija Pārbaudes akts Nr.22/11.1-3.1/217 | 1.-8.punkti. | Nav. |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Objekta īpašnieks nav nodrošinājis objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas. | Latvijas Republikas Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta ceturtās daļas 1.punkts. | 09.09.2019 |
| 2. | Objekta iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes krāni (2gb), kas atrodas 1.stāvā sporta zālē, netālu no izejas uz stadionu un foajē telpā, pie ieejas viesnīcas daļā, nav novietoti redzamās un viegli pieejamās vietās, kas pilnībā liedz saskatīt ugunsdzēsības krāna atrašanās vietu:<br>3.1.Ugunsdzēsības krāna skapja durvīm priekšā nolikts ziņojuma dēlis;<br>3.2.Ugunsdzēsības krāns atrodas nišā, kas aiznaglota ar dēļiem. | Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 265.punkts. | 30.09.2019 |
| 3. | Objekta 1.stāvā esošiem ugunsdzēsības ūdensapgādes krāniem (2gb) nav pievienotas šļūtenes un stobri. | Ugunsdrošības noteikumi, 116.punkts. | 31.10.2019 |
| 4. | Nav veikta objekta 1.stāvā esošo ugunsdzēsības ūdensapgādes krānu (2gb) pārbaudes. | Ugunsdrošības noteikumi, 117.punkts. | 31.10.2019 |
| 5. | Pie objekta 1.stāvā esošiem ugunsdzēsības ūdensapgādes krāniem (2gb) nav norādīti krānu kārtas numuri, vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112 un nav izvietota 4.4.zīme "Ugunsdzēsības krāns" (1.pielikums). | Ugunsdrošības noteikumi, 117.punkts. | 31.07.2019 |
| 6. | Objekta ugunsdrošības instrukcijā norādīta nepatiesa un ar objekta ugunsdrošību nesaistīta informācija, bet tieši:<br>- par objekta teritorijā esošām ugunsdrošības zīmēm, kas paredzētas ugunsdzēsības transportlīdzekļu piebrauktuvei vai apstāšanās vietai. | Ugunsdrošības noteikumi, 181.punkts. | 31.07.2019 |
| 7. | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10.pielikums). Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā tiek reģistrēta tikai ugunsdrošības instruktāžas sadaļa par rīcību ugunsgrēka gadījumā. | Ugunsdrošības noteikumi, 187.punkts. | 30.09.2019 |
| 8. | Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar ugunsdrošības sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā" | Ugunsdrošības noteikumi, 192.punkts. | 30.09.2019 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Piekrītu

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā – 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ilze Drusta-Gulbe — (paraksts)

(amatpersonas vārds, uzvārds)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Olimpiskā Sporta skolas direktors

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 19.gada 26. jūnijā