Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
RĒZEKNES DAĻA
Skolas ielā 1, Rēzekne, LV-4601; tālr.:64628063; fakss: 64624366; e-pasts: rezekne@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzekne
(dokumenta sastādīšanas vieta)

2019. gada 25. februārī
(reģistrācijas datums)

Tiskādu bērnu nams
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.nr. 90000078176
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Ezera iela 23, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.8-3.1-28

2019. gada 6., 8. februārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
(VUGD amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk-VUGD LRB) Rēzeknes daļas inspektors kapteinis Sergejs Sorokins
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties direktora vietniekam saimniecības darbā Aivaram Zepam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Tiskādu bērnu nama Ezera ielā 23, c.Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
(objekta nosaukums; adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD LRB Rēzeknes daļas 2018.gada 28.februāra pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-54.	1.punkts.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā (kāpņu telpa) nav uzturētas darba kārtībā.	2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 21.punkts.	29.03.2019

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

kad

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Daugavpilī, Rīgas ielā 1/3, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Sergejs Sorokins

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

saimn. pārzinis Aivars Zofs

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 26. februāri