Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2019.gada 13. decembrī.
(datums)

RD IKSD BJC "Laimīte"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kr.Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV – 1010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 385.

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu diennakts nometnei „Hand to hand-winter" paredzētās telpas (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sarkandaugavas ielā 24 Rīgā, LV-1030.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90011524360,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rātslaukums 1, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Gintas Zagorskas 2019.gada 28.novembra iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2019.gada 28.novembrī ar Nr. 22/8-1.8.1/869.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu un jauniešu centra "Laimite" telpu Nr.109 un Nr.113. Ēka ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 91. un 92.punkta prasība.
7. **Slēdziens**: nometnei „ Hand to hand-winter", kas paredzēta no 25.12.2019. līdz 31.12.19., paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore J.Šteimaka
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____