Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 16. janvārī
(datums)

Anastasija Doļinska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas apliecības Nr. 113-00085
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rotas iela 7, Jūrmala, LV - 2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/2
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 40.vidusskolas dienas nometnei "Little Scientists" paredzētā telpa – 304.kabinets.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Doļinskas 2020.gada 3.janvāra iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 6.janvārī ar Nr. 22/8-1.5.1/24.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 40.vidusskolas 304.kabinets.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Nav veikta zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 56.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** dienas nometnei "Little Scientists" paredzētā telpa neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238"Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

D.Šaripo
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____