SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
Reģ.Nr. LV 40003631987
Juridiskā adrese: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006
Tālr.: 26418855, 67558757

Luminor Bank AS, kods NDEALV2X
Norēķinu konta Nr. LV60NDA0000083745683
Epasts: info@auctoritas.lv
Web: auctoritas.lv

Testēšanas pārskats Nr.4434/19

LATAK -T-312

Pasūtītājs: Amatas novada pašvaldība

Pasūtītāja adrese: "Ausmas", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101

Parauga(-u) apraksts: Dzeramais ūdens

Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra: Viesu nams "Bille", (no krāna), Drabešu pagasts, Amatas novads.
08.05.2019., plkst. 11:10
Metode - LVS EN ISO 19458:2006, LVS ISO 5667-5:2007
Paraugu ņēmējs: Ņina Landiša

Papildus ziņas par paraugu: Paraugs piegādāts termosomā: Jā
Paraugs piegādāts: Sterilā pudelē
Kārtējā monitoringa programma un pēc dezinfekcijas

Pieņemšanas datums, laiks:	Testēšana uzsākta:	Testēšana pabeigta:
08/05/2019 15:00	08/05/2019	13/05/2019

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml(1)	ISO 9308-1 : 2014
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml(1)	ISO 9308-1 : 2014
Kopējais dzīvotspējīgo mikroorganismu skaits 22°C		4 KVV / 1ml	1000 KVV / 1ml(1)	LVS EN ISO 6222 : 1999
Clostridium perfringens		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml(1)	ISO 14189 : 2013

SIA "Laboratorija AUCTORITAS"
Reģ.Nr. LV 40003631987
Juridiskā adrese: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006
Tālr.: 26418855, 67558757

Luminor Bank AS, kods NDEALV2X
Norēķinu konta Nr. LV60NDA0000083745683
Epasts: info@auctoritas.lv
Web: auctoritas.lv

Testēšanas pārskats Nr.4434/19

LATAK -T-312

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
Smaržas, garšas intensitāte*		bez būtiskām izmaiņām	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām(1)	GOST 3351-74, p.1.2.
Krāsainība		2 mgPt/l	pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām(1)	LVS EN ISO 7887:2012
Duļķainība		0.99 NTU	3.0 NTU(1)	LVS EN ISO 7027 : 2002
pH		7.22 18.0°C	6.5 - 9.5(1)	LVS ISO 10523 : 2012
Elektrovadītspēja (20°C)		461 µS/cm	2500 µS/cm(1)	LVS EN 27888 : 1993
Amonija jonu masas koncentrācija		0.05 mg/l	0.50 mg/l(1)	LVS ISO 7150/1 : 1984
Dzelzs		0.03 mg/l	0.2 mg/l(1)	LVS ISO 6332:2000
**Sulfāti		85 mg/l	250 mg/l(1)	GOST 4389-72 p.2
**Hlorīdi		<5 mg/l	250 mg/l(1)	LVS ISO 9297
Mangāns (Mn)		<0.01 mg/l	0.05 mg/l(1)	LVS ISO 6333-1986

** Testēšana veikta akreditētā laboratorijā SIA " Vides konsultāciju birojs ".

(1) - LR MK noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

* - neakreditētās sfēras parametrs.

Testēšanas pārskats sagatavots: 14/05/2019

Ķīmiķe /Lelde Paula Ozoliņa/
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko zīmogu