Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
KULDĪGAS DAĻA
Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālr.: 67439061; e-pasts: kuldiga@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Kuldīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 11. februārī
(datums)

Skrundas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000015912
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads LV – 3326
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.3-3.1 - 8

2019.gada 11. februārī (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Alsungas posteņa komandieris virsleitnants Hilārijs Lazda
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Skrundas novada ugunsdrošības speciālistei Gunai Skrebelei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Skrundas vidusskolas ēkas, telpu un teritorijas, Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā
(objekta nosaukums, adrese)

ugunsdrošības plānoto pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Pārbaudes akts 21.04.2017. Nr. 22/12.3-3.1/58	1.2.3.4.5.6.8	7.10

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā „Ugunsdrošības noteikumi") 125.1. punkts	29.03.2019.
2.	Objektā ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.	"Ugunsdrošības noteikumi" 131. punkts	08.03.2019.
3.	Objektā ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m.	"Ugunsdrošības noteikumi" 266. punkts	30.04.2019.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Hilārijs Lazda
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___. gada ___. _____