Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga. LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 11. martā
(datums)

Biedrība "Attīstības parks"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008251721
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kanāla ielā 17, Alderi, Ādažu novads, LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/49
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss "Brūveri"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: " Brūveri", Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
3. Īpašnieks (valdītājs): Uldis Dvinskis, " Brūveri" Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Attīstības parks" nometņu vadītājas Daces Virzas 2020.gada 25.februāra iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss sastāv no vairāku vienstāva un divstāvu ēku grupām. Atpūtas kompleksa ēku telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu atpūtas kompleksa "Brūveri", Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Parka olimpiāde" un "Meistarnīca-tēls" vajadzībām laika periodā no 09.08.2020.-14.08.2020. un bērnu dienas nometņu "Parka olimpiāde" un "Meistarnīca-tēls" vajadzībām laika periodā no 10.08.2020.- 14.08.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam. Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — R. Šļihta — Rihards Šļihta

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____